

証明書番号 CERTIFICATE No: A-2916

検査証明書 INSPECTION CERTIFICATE



ダイワダイワ鋼鉄株式会社
水島製鋼所

DAIWA STEEL CORPORATION MIZUSHIMA WORKS
倉敷市水島川原町1丁目1番地
1-CHOME, MIYUKI, MAHAWASAKI, DORI 〒712-8074
KURASHIKI-SHI OKAYAMA PREFECTURE JAPAN.
TEL (086) 447-4224 FAX (086) 447-4225

需要家 CUSTOMER : ヒロモト工業 (株)

工事名 PROJECT NAME :


注文者 SHIPPER : メタルワン建材 N 福山

認定番号 :
RECOGNITION No : 693014

規格 SPECIFICATION : JIS G 3112 SD295A 発行日 DATE: JAN. 11. 2008

検査番号 LOT No	製品寸法 SIZE mm	本数 QUANTITY	質量 MASS kg	引張試験 TENSILE TEST			曲げ試験 BEND TEST 180° R =	衝撃試験 IMPACT TEST mm notch		化学成分 CHEMICAL COMPOSITION																				
				降伏点 Y. P.	引張強さ T. S.	伸び El.				C			Si		Mn		P		S		Cu		Ni		Cr		Nb		C+Mn/6	
				N / mm ²				%				×100			×100		×100		×100		×100		×1000		×100					
				MIN	440-600	MIN		1.5D				MAX		MAX																
7-M0505	D10 X 4000	1200		355	504	28	GOOD			23	13	71	33	27																
8-A0101	D10 X 4000	600		353	508	29	GOOD			21	16	65	32	31																
8-A0102	D10 X 4000	600	5376	359	512	31	GOOD			21	18	74	27	28																
	サイズ計		5376																											
7-M0559	D13 X 6000	720	4298	328	486	27	GOOD			20	16	74	27	36																
	サイズ計		4298																											
	送り状計		9674																											

ヒロモト工業株式会社
広島県福山市鞆町後地26の84
TEL (0849) 83-5706
FAX 82-3765



上記鋼材は規定の検査を行ない、これに合格したことを証明する。



技術室長
CHIEF INSPECTOR